

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>		
Fecha: <b>08/02/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>					
<b>1. CITY GATE</b>						
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
City Gate		100.65	49.09	224.39		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,035				
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>			
		Trampa de Lanzamiento	49.02	21.58		
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.07	19.51		
		Cámara de Válvulas XV 10008	42.83	21.47		
	Trampa de Recepción	42.87	24.82			
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>		
		ERP Maquinarias (50/19)	42.67	17.91	25,794	
		ERP Maquinarias (19/10)	17.91	9.24		
		ERP Maquinarias (19/5)	17.91	3.81		
		ERP El Agustino (50/10)	42.79	9.14	6,936	
		ERP Carretera Central (50/10)	43.38	9.02		
		ERP Gambetta (50/10)	42.83	9.31		
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.31	4.03		
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.95	3.08		
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	42.89	4.09		
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.24	4.02		
		ERP Surco (50/5)	44.67	4.06		
		ERP Surco (50/10)	44.18	9.41		
		ERP R. Prialé (50/10)	42.88	8.69		
		ERP Pachacútec (50/10)	46.42	9.05		
		ERP Parques del Agustino (50/5)	42.28	4.02		
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.14	3.95		
		ERP La Victoria (50/19)	43.74	18.09		
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
		<b>ERM Etevensa</b>		41.93	27.28	57,467
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,834		
		(MMPC std)*		65		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
			60.56	1.00		
		<b>ERM Edegel</b>		42.80	30.18	0.00
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			0.44	1.00		
		<b>ERM Edegel 2</b>		42.82	24.07	0.00
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			2.31	1.00		
		<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
		<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
Firma:  Nombre: E. Beretta			Firma:  Nombre:			
F-OPE-007_V2 <span>Fecha de Vigencia:07/12/2011</span> <span>Página 1 de 1</span>						

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN