

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 15/02/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		100.93	49.11	206,594.97	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,919			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
		Trampa de Lanzamiento	49.06	17.22	
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.44	19.90	
		Cámara de Válvulas XV 10008	44.13	22.05	
	Trampa de Recepción	44.16	24.96		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
		ERP Maquinarias (50/19)	43.88	17.93	30,247
		ERP Maquinarias (19/10)	17.93	9.23	
		ERP Maquinarias (19/5)	17.93	3.80	
		ERP El Agustino (50/10)	43.87	9.50	10,049
		ERP Carretera Central (50/10)	44.51	8.97	
		ERP Gambetta (50/10)	44.13	9.10	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.10	4.02	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.03	3.10	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.21	4.09	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.23	4.03	
		ERP Surco (50/5)	45.49	4.17	
		ERP Surco (50/10)	45.05	9.31	
		ERP R. Prialé (50/10)	44.11	8.69	
		ERP Pachacútec (50/10)	46.73	9.15	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	43.58	4.02	
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.50	3.95	
		ERP La Victoria (50/19)	44.72	18.03	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		ERM Etevensa			
		43.25 27.30 57,513			
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,791	
		(MMPC std)*		63	
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
			59.44	0.00	
		ERM Edegel			
		44.08 30.27		0	
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0	
		(MMPC std)*		0	
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
			0.44	0.58	
		ERM Edegel 2			
44.12 24.33		0.00			
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		382			
(MMPC std)*		13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.35	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: C. Huamán		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN