

Fecha: **05/02/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.32	47.16	231,311.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,753			
(MMPC std)*	238			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.08	18.35
Cámara de Válvulas XV 10003	46.04	21.53
Cámara de Válvulas XV 10008	45.45	24.86
Trampa de Recepción	45.74	25.68

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.52	18.59	16,049
ERP Maquinarias (19/10)	18.59	9.04	
ERP Maquinarias (19/5)	18.59	3.94	
ERP El Agustino (50/10)	45.41	8.98	5,820
ERP Carretera Central (50/10)	45.62	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	45.75	9.51	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.51	3.98	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.96	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.66	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.04	4.08	
ERP Surco (50/5)	46.27	3.97	
ERP Surco (50/10)	45.99	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)	45.36	9.01	
ERP Pachacútec (50/10)	46.33	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.00	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.88	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.26	27.31	33,594
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		823			
(MMPC std)*		29			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	33.03	-1.59			
ERM Edegel			45.36	29.51	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.76			
ERM Edegel 2			45.39	23.52	22,427
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		692			
(MMPC std)*		24			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.54	336.01			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	F. Rodriguez
--------	--------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN