

Fecha: **06/02/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.54	47.16	254,117.64
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,640			
(MMPC std)*	270			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.15	17.31
Cámara de Válvulas XV 10003	45.92	21.28
Cámara de Válvulas XV 10008	44.96	24.67
Trampa de Recepción	45.05	25.65

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.97	18.68	14,963
ERP Maquinarias (19/10)	18.68	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)	18.68	4.15	
ERP El Agustino (50/10)	45.02	8.98	5,512
ERP Carretera Central (50/10)	45.28	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	45.00	9.48	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.48	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.96	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.08	4.22	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.99	4.11	
ERP Surco (50/5)	46.07	3.97	
ERP Surco (50/10)	45.79	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)	44.99	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)	46.23	9.27	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.55	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.66	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.10	27.30	58,060
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,257			
(MMPC std)*		44			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	93.57	-1.57			
ERM Edegel			44.91	29.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.64	0.76			
ERM Edegel 2			44.95	24.76	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		493			
(MMPC std)*		17			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.46	0.39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	F. Rodriguez
--------	--------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN