

Fecha: **23/02/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.96	47.25	196,709.19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,326			
(MMPC std)*	259			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.24	15.16
Cámara de Válvulas XV 10003	46.27	20.68
Cámara de Válvulas XV 10008	45.96	24.90
Trampa de Recepción	46.21	26.11

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.03	18.79	16,450
ERP Maquinarias (19/10)	18.79	9.39	
ERP Maquinarias (19/5)	18.79	3.90	
ERP El Agustino (50/10)	45.92	9.00	4,528
ERP Carretera Central (50/10)	46.00	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	46.15	9.65	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.65	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.06	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.18	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.39	4.11	
ERP Surco (50/5)	46.57	3.99	
ERP Surco (50/10)	46.30	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)	45.84	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.56	9.28	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.51	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	3.91	
ERP La Victoria (50/19)	46.20	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.65	27.31	40,395
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		979			
(MMPC std)*		35			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	25.85			
ERM Edegel			45.87	29.52	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.64	0.79			
ERM Edegel 2			45.92	24.29	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		316			
(MMPC std)*		11			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.46			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	W. Torres
--------	-----------

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN