

Fecha: **15/02/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.18	47.14	297,942.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,727			
(MMPC std)*	308			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.14	15.77
Cámara de Válvulas XV 10003	45.84	19.13
Cámara de Válvulas XV 10008	44.75	24.04
Trampa de Recepción	44.82	25.91

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.67	18.69	19,708
ERP Maquinarias (19/10)	18.69	9.06	
ERP Maquinarias (19/5)	18.69	3.94	
ERP El Agustino (50/10)	44.89	8.99	4,666
ERP Carretera Central (50/10)	45.25	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	44.75	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.43	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.94	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.84	4.17	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.06	4.14	
ERP Surco (50/5)	45.99	3.99	
ERP Surco (50/10)	45.71	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)	44.85	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)	46.16	9.25	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.38	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.99	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.57	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.83	27.31	58,247
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,786			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	-1.48	56.32			
ERM Edegel			44.73	29.53	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.61	0.76			
ERM Edegel 2			44.77	24.67	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		307			
(MMPC std)*		11			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.46	0.39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	F. Rodriguez
--------	--------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN