

Fecha: **13/02/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.38	47.11	251,767.73
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,080			
(MMPC std)*	285			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.13	14.95
Cámara de Válvulas XV 10003	45.95	20.14
Cámara de Válvulas XV 10008	45.21	24.58
Trampa de Recepción	45.21	25.80

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.13	18.67	17,594
ERP Maquinarias (19/10)	18.67	9.04	
ERP Maquinarias (19/5)	18.67	4.13	
ERP El Agustino (50/10)	45.27	8.98	5,549
ERP Carretera Central (50/10)	45.51	8.91	
ERP Gambetta (50/10)	45.14	9.64	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.64	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.96	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.27	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.04	4.09	
ERP Surco (50/5)	46.17	3.96	
ERP Surco (50/10)	45.90	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)	45.21	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.26	9.28	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.83	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.78	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.20	27.31	58,179
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,813			
(MMPC std)*		64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	114.77	0.00			
ERM Edegel			45.19	29.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.76			
ERM Edegel 2			45.24	24.24	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		198			
(MMPC std)*		7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	C. Huamán
--------	-----------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN