

Fecha: **01/02/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.84	47.20	230,709.08
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,382			
(MMPC std)*	261			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.12	18.45
Cámara de Válvulas XV 10003	46.08	21.20
Cámara de Válvulas XV 10008	45.53	24.18
Trampa de Recepción	45.60	25.29

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.48	18.62	18,948
ERP Maquinarias (19/10)	18.62	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)	18.62	3.86	
ERP El Agustino (50/10)	45.55	8.93	4,308
ERP Carretera Central (50/10)	45.63	8.74	
ERP Gambetta (50/10)	45.53	9.48	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.48	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.97	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.65	4.25	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.28	4.08	
ERP Surco (50/5)	46.34	3.97	
ERP Surco (50/10)	46.07	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)	45.47	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.38	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.12	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.93	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.96	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.62	27.32	58,092
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,735			
(MMPC std)*		61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	91.86	0.00			
ERM Edegel			45.48	29.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.61	0.79			
ERM Edegel 2			45.53	24.81	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		286			
(MMPC std)*		10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.46			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	J.López
--------	---------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN