

Fecha: **09/02/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.25	47.20	218,309.44
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,735			
(MMPC std)*	238			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.24	14.60
Cámara de Válvulas XV 10003	46.18	20.84
Cámara de Válvulas XV 10008	45.62	24.89
Trampa de Recepción	45.72	25.73

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.60	18.60	17,547
ERP Maquinarias (19/10)	18.60	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)	18.60	4.20	
ERP El Agustino (50/10)	45.65	9.00	5,036
ERP Carretera Central (50/10)	45.75	8.77	
ERP Gambetta (50/10)	45.67	9.69	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.69	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.06	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.74	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.44	4.16	
ERP Surco (50/5)	46.43	3.99	
ERP Surco (50/10)	46.16	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)	45.58	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)	46.48	9.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.22	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.05	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/1 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERI [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.79	27.30	58,145
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,690			
(MMPC std)*		60			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	96.95	0.00			
ERM Edegel			45.58	29.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.76			
ERM Edegel 2			45.62	24.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.54	0.46			

5. EVENTOS OPERATIVOS

**Nota: Los datos
suministrados son
operativos**

Elaborado por:

Firma

Nombre : C. Huamán

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN