

Fecha: **18/02/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.13	47.01	269,452.44
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,335			
(MMPC std)*	294			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.01	12.47
Cámara de Válvulas XV 10003	45.81	19.97
Cámara de Válvulas XV 10008	45.02	24.65
Trampa de Recepción	44.85	25.87

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.75	18.61	17,209
ERP Maquinarias (19/10)	18.61	9.14	
ERP Maquinarias (19/5)	18.61	3.90	
ERP El Agustino (50/10)	44.90	9.01	3,905
ERP Carretera Central (50/10)	45.21	8.71	
ERP Gambetta (50/10)	44.81	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.50	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.85	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.88	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.14	4.14	
ERP Surco (50/5)	45.96	3.97	
ERP Surco (50/10)	45.68	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)	44.86	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)	46.11	9.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.40	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.55	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.94	27.32	57,910
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,819			
(MMPC std)*		64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	56.73			
ERM Edegel			44.75	29.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.61	0.79			
ERM Edegel 2			44.80	24.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		361			
(MMPC std)*		13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.46			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	E. Hidalgo
--------	------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN