



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.63	47.91	149,925.67
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,851			
(MMPC std)*	242			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	48.10	25.33
Cámara de Válvulas XV 10003	47.33	22.85
Cámara de Válvulas XV 10008	47.29	25.11
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	47.76	25.75

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	47.39	18.58	19,152
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	47.12	9.09	4,992
ERP Carretera Central (50/10)	46.98	9.04	
ERP Gambetta (50/10)	47.77	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.47	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.02	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	47.61	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.05	4.38	
ERP Surco (50/5)	47.69	3.82	
ERP Surco (50/10)	47.42	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)	47.02	9.15	
ERP Pachacútec (50/10)	47.61	8.99	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.75	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.09	3.94	
ERP La Victoria (50/19)	47.31	18.00	

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			47.55	27.86	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,356			
(MMPC std)*		48			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			47.14	29.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.67			
ERM Edegel 2			47.17	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.43	0.31			

---

---

Nombre J. Talavera

Página 1 de 1

01-02-2015 CALIDDA.xls  
Centro de Control