



Calidda
GAS NATURAL DEL PERU

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 14/02/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.01	48.07	61,907.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,900			
(MMPC std)*	279			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.05	32.49
Cámara de Válvulas XV 10003	47.00	24.17
Cámara de Válvulas XV 10008	46.33	25.70
Trampa de Recepción [1]	46.45	26.30

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.24	18.49	20,886
ERP Maquinarias (19/10)	18.49	8.74	
ERP Maquinarias (19/5)	18.49	3.74	
ERP El Agustino (50/10)	46.36	9.09	5,289
ERP Carretera Central (50/10)	46.47	8.63	
ERP Gambetta (50/10)	46.44	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.37	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.92	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.43	4.27	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.74	4.37	
ERP Surco (50/5)	47.23	4.06	
ERP Surco (50/10)	46.95	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)	46.28	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)	47.29	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.92	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.09	3.94	
ERP La Victoria (50/19)	46.82	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.75	27.08	48,629
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,518			
(MMPC std)*	54			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	38.63		
ERM Edegel		46.31	29.86	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.58	0.73		
ERM Edegel 2		46.33	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.58	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreJ.López

F-OPE-007_V3Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

14-02-2015 CALIDDA.xls
Centro de Control