



Calidda  
GAS NATURAL DEL PERU

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 28/02/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.41	48.30	99,618.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,433		
(MMPC std)*		298		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.29	33.32
Cámara de Válvulas XV 10003	47.23	24.00
Cámara de Válvulas XV 10008	46.44	25.85
Trampa de Recepción [1]	46.42	26.53

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.34	18.54	19,517
ERP Maquinarias (19/10)	18.54	8.83	
ERP Maquinarias (19/5)	18.54	3.76	
ERP El Agustino (50/10)	46.49	9.04	6,040
ERP Carretera Central (50/10)	46.65	8.46	
ERP Gambetta (50/10)	46.40	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.40	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.14	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.48	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.83	4.35	
ERP Surco (50/5)	47.43	4.07	
ERP Surco (50/10)	47.15	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)	46.42	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	47.52	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.06	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	47.01	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.53	27.06	57,991
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,839		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	55.91		
ERM Edegel		46.43	29.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.58	0.73		
ERM Edegel 2		46.46	24.95	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		140		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreJ.López

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

28-02-2015 CALIDDA.xls  
Centro de Control