



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 21/02/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.29	47.05	232,211.54
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,318			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.03	22.98
Cámara de Válvulas XV 10003		46.04	23.12
Cámara de Válvulas XV 10008		45.45	26.02
Trampa de Recepción [1]		45.43	26.88

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.37	18.61	16,322
ERP Maquinarias (19/10)		18.61	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.61	3.67	
ERP El Agustino (50/10)		45.51	9.07	4,090
ERP Carretera Central (50/10)		45.92	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		45.47	9.53	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.53	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.94	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.46	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.35	
ERP Surco (50/5)		46.27	4.32	
ERP Surco (50/10)		46.00	9.57	
ERP R. Prialé (50/10)		45.40	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)		46.29	8.27	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.12	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.43	
ERP La Victoria (50/19)		45.87	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.45	27.36	59,674
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros				
		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	62.39	
ERM Edegel		45.41	29.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros				
		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.85	0.44	
ERM Edegel 2		45.45	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros				
		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.96	0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS


Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN