



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.26	47.03	311,401.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,445			
(MMPC std)*	298			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.01	19.83
Cámara de Válvulas XV 10003	45.88	22.60
Cámara de Válvulas XV 10008	44.87	25.70
Trampa de Recepción [1]	44.72	26.76

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.69	18.54	19,188
ERP Maquinarias (19/10)	18.54	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)	18.54	3.68	
ERP El Agustino (50/10)	45.00	8.96	5,597
ERP Carretera Central (50/10)	45.55	8.61	
ERP Gambetta (50/10)	44.72	9.51	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.51	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.90	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.79	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.97	4.34	
ERP Surco (50/5)	46.00	4.37	
ERP Surco (50/10)	45.72	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)	44.90	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)	46.16	8.29	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.60	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	4.47	
ERP La Victoria (50/19)	45.58	18.28	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.59	27.34	64625.55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,911			
(MMPC std)*		67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.00	CD (mbar) 75.99			
ERM Edegel			44.90	29.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.88	CD(mbar) 0.50			
ERM Edegel 2			44.93	24.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		180			
(MMPC std)*		6			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar) 1.96	CD(mbar) 0.00			

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN