

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 13/02/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.71	47.26	246,111.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,202		
(MMPC std)*		290		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.25	24.68
Cámara de Válvulas XV 10003	46.18	22.70
Cámara de Válvulas XV 10008	45.35	25.52
Trampa de Recepción [1]	45.31	26.65

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.22	18.57	19,206
ERP Maquinarias (19/10)	18.57	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)	18.57	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	45.45	9.03	4,770
ERP Carretera Central (50/10)	45.90	8.61	
ERP Gambetta (50/10)	45.33	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.50	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.14	3.13	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.33	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.13	4.40	
ERP Surco (50/5)	46.35	4.40	
ERP Surco (50/10)	46.07	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)	45.34	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.47	8.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.06	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	4.44	
ERP La Victoria (50/19)	45.93	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.34	27.35	59,974
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,811		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.48		
ERM Edegel		45.35	29.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.47		
ERM Edegel 2		45.38	24.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreW. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

13-02-2016 CALIDDA  
Centro de Control