



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 15/02/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.92	47.26	274,402.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,762			
(MMPC std)*	203			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.24	20.15
Cámara de Válvulas XV 10003		46.28	23.33
Cámara de Válvulas XV 10008		45.73	26.08
Trampa de Recepción [1]		45.76	26.65

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.62	18.51	19,171
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	9.38	
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		45.78	9.04	3,949
ERP Carretera Central (50/10)		46.09	8.63	
ERP Gambetta (50/10)		45.76	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.14	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.76	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.38	4.39	
ERP Surco (50/5)		46.52	4.40	
ERP Surco (50/10)		46.25	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)		45.67	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)		46.55	8.31	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.40	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.44	
ERP La Victoria (50/19)		46.12	18.20	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.84	27.33	60,863
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,436			
(MMPC std)*	51			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	4.12		
<b>ERM Edegel</b>		45.69	29.21	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.47		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.72	24.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS


Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN