

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 16/02/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.34	47.24	288,983.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,946			
(MMPC std)*	281			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.23	19.97
Cámara de Válvulas XV 10003		46.00	22.78
Cámara de Válvulas XV 10008		44.65	25.75
Trampa de Recepción [1]		44.58	26.70

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.48	18.51	21,447
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.67	
ERP El Agustino (50/10)		44.81	8.96	5,827
ERP Carretera Central (50/10)		45.48	8.59	
ERP Gambetta (50/10)		44.61	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.11	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.61	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.27	
ERP Surco (50/5)		46.05	4.33	
ERP Surco (50/10)		45.76	9.54	
ERP R. Prialé (50/10)		44.76	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)		46.29	8.31	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.39	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	4.45	
ERP La Victoria (50/19)		45.60	18.16	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.63	27.35	59,590
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,796			
(MMPC std)*	63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.07	63.83		
ERM Edegel		44.66	29.18	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.44		
ERM Edegel 2		44.69	24.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	-0.16		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN