



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 24/02/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.57	46.85	293,587.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,758			
(MMPC std)*	309			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		46.82	20.43
Cámara de Válvulas XV 10003		45.57	22.52
Cámara de Válvulas XV 10008		44.30	25.92
Trampa de Recepción [1]		44.23	26.98

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.10	18.48	22,101
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.67	
ERP El Agustino (50/10)		44.46	8.99	5,172
ERP Carretera Central (50/10)		45.16	8.60	
ERP Gambetta (50/10)		44.25	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.72	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.25	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.29	
ERP Surco (50/5)		45.65	4.36	
ERP Surco (50/10)		45.36	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)		44.41	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		45.89	8.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.01	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	4.47	
ERP La Victoria (50/19)		45.20	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		43.26	27.36	59,774
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,794			
(MMPC std)*	63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.07	65.57		
<b>ERM Edegel</b>		44.32	29.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	186			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.44		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.34	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	209			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN