

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 11/02/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.70	47.24	265,910.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,006			
(MMPC std)*	283			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.22	15.46
Cámara de Válvulas XV 10003		46.09	23.10
Cámara de Válvulas XV 10008		45.14	25.42
Trampa de Recepción [1]		44.95	26.42

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.95	18.53	19,623
ERP Maquinarias (19/10)		18.53	9.08	
ERP Maquinarias (19/5)		18.53	3.67	
ERP El Agustino (50/10)		45.27	9.00	4,985
ERP Carretera Central (50/10)		45.74	8.58	
ERP Gambetta (50/10)		44.96	9.48	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.48	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.14	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.05	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.08	4.27	
ERP Surco (50/5)		46.23	4.34	
ERP Surco (50/10)		45.95	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		45.17	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.38	8.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.87	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.47	
ERP La Victoria (50/19)		45.81	18.18	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		43.47	27.25	79,386
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,839			
(MMPC std)*	65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	116.09		
<b>ERM Edegel</b>		45.16	29.19	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.76		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.19	24.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos  
suministrados son  
operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN