

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 06/02/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.29	47.63	265,410.73
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,235			
(MMPC std)*	291			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.61	20.32
Cámara de Válvulas XV 10003		46.45	23.72
Cámara de Válvulas XV 10008		45.46	25.33
Trampa de Recepción [1]		45.60	26.60

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.37	18.56	19,569
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	9.07	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	4.34	
ERP El Agustino (50/10)		45.52	8.97	5,240
ERP Carretera Central (50/10)		46.01	8.55	
ERP Gambetta (50/10)		45.61	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.49	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.53	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.07	4.34	
ERP Surco (50/5)		46.57	4.34	
ERP Surco (50/10)		46.28	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)		45.45	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.71	8.29	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.15	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	4.46	
ERP La Victoria (50/19)		46.12	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.03	27.32	42,914
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,000			
(MMPC std)*	35			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	31.26		
ERM Edegel		45.39	27.80	34575.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	655			
(MMPC std)*	23			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	425.40	0.73		
ERM Edegel 2		45.42	24.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	240			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN