

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 29/02/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.35	47.18	278,569.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,703			
(MMPC std)*	201			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.16	19.39
Cámara de Válvulas XV 10003		46.16	23.31
Cámara de Válvulas XV 10008		45.51	26.51
Trampa de Recepción [1]		45.51	27.07

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.40	18.54	18,560
ERP Maquinarias (19/10)		18.54	9.57
ERP Maquinarias (19/5)		18.54	4.40
ERP El Agustino (50/10)		45.58	8.98	4,419
ERP Carretera Central (50/10)		46.01	8.69
ERP Gambetta (50/10)		45.54	9.58
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.58	4.50
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.05	3.06
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.52	4.10
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.57	4.39
ERP Surco (50/5)		46.38	4.40
ERP Surco (50/10)		46.12	9.58
ERP R. Prialé (50/10)		45.47	9.07
ERP Pachacútec (50/10)		46.47	8.22
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.19	4.05
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	4.49
ERP La Victoria (50/19)		45.98	18.10

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.49	27.36	60,733
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,465			
(MMPC std)*	52			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	64.98		
ERM Edegel		45.49	29.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.44		
ERM Edegel 2		45.52	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN