

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **10/02/2016**
 Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.58	47.24	286,598.21
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,425			
(MMPC std)*	298			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.22	24.37
Cámara de Válvulas XV 10003		45.97	23.47
Cámara de Válvulas XV 10008		44.60	25.31
Trampa de Recepción [1]		44.42	26.62

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.45	18.52	18,954
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.18	.
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.67	.
ERP El Agustino (50/10)		44.80	9.01	4,615
ERP Carretera Central (50/10)		45.41	8.56	.
ERP Gambetta (50/10)		44.39	9.50	.
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.50	.
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.09	3.03	.
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.51	4.03	.
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.18	4.28	.
ERP Surco (50/5)		46.01	4.33	.
ERP Surco (50/10)		45.72	9.53	.
ERP R. Prialé (50/10)		44.75	9.08	.
ERP Pachacútec (50/10)		46.27	8.30	.
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.34	4.05	.
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.47	.
ERP La Victoria (50/19)		45.56	18.04	.

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.98	27.28	76,592
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,821			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	108.17		
ERM Edegel		44.62	29.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.41		
ERM Edegel 2		44.64	24.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	107			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN