



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.10	47.04	311,401.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,186			
(MMPC std)*	289			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.02	19.82
Cámara de Válvulas XV 10003	45.73	22.64
Cámara de Válvulas XV 10008	44.37	25.70
Trampa de Recepción [1]	44.30	26.70

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.20	18.52	20,182
ERP Maquinarias (19/10)	18.52	9.03	
ERP Maquinarias (19/5)	18.52	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	44.53	8.96	5,629
ERP Carretera Central (50/10)	45.25	8.63	
ERP Gambetta (50/10)	44.29	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.47	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.89	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.33	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.03	4.32	
ERP Surco (50/5)	45.78	4.34	
ERP Surco (50/10)	45.49	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)	44.48	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.03	8.29	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.10	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	4.46	
ERP La Victoria (50/19)	45.34	18.27	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.

[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.36	27.35	60012.08
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,747			
(MMPC std)*		62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	64.98			
ERM Edegel			44.39	29.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD(mbar)			
	0.88	0.44			
ERM Edegel 2			44.42	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar)	CD(mbar)			
	2.03	0.00			

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

D. Velasquez