

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓNFecha: **20/02/2016** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.11	47.04	253,015.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,201			
(MMPC std)*	290			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.02	22.47
Cámara de Válvulas XV 10003		45.94	22.83
Cámara de Válvulas XV 10008		45.10	25.82
Trampa de Recepción [1]		45.04	26.87

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.94	18.55	20,235
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.87	
ERP El Agustino (50/10)		45.21	9.01	4,784
ERP Carretera Central (50/10)		45.71	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		45.05	9.53	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.53	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.91	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.06	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.35	
ERP Surco (50/5)		46.11	4.35	
ERP Surco (50/10)		45.83	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)		45.10	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		46.22	8.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.80	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.45	
ERP La Victoria (50/19)		45.69	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.10	27.37	59,085
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,746			
(MMPC std)*	62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.00		
ERM Edegel		45.11	29.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.76		
ERM Edegel 2		45.14	24.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	81			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**Nombre **E. Hidalgo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN