

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 22/02/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.66	47.01	245,668.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,776			
(MMPC std)*	204			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.00	20.21
Cámara de Válvulas XV 10003		45.96	23.54
Cámara de Válvulas XV 10008		45.13	26.26
Trampa de Recepción [1]		44.97	26.92

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.98	18.57	16,527
ERP Maquinarias (19/10)		18.57	9.38	
ERP Maquinarias (19/5)		18.57	4.35	
ERP El Agustino (50/10)		45.26	9.02	4,773
ERP Carretera Central (50/10)		45.69	8.60	
ERP Gambetta (50/10)		45.01	9.48	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.48	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.91	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.05	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.38	4.34	
ERP Surco (50/5)		46.15	4.35	
ERP Surco (50/10)		45.87	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)		45.17	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		46.28	8.27	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.85	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.47	
ERP La Victoria (50/19)		45.73	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.77	27.34	68,669
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,452			
(MMPC std)*	51			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.07	84.76		
ERM Edegel		45.15	29.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.00		
ERM Edegel 2		45.18	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN