

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 25/02/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.03	46.74	271,467.51
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,601			
(MMPC std)*	304			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		46.71	19.71
Cámara de Válvulas XV 10003		45.56	22.66
Cámara de Válvulas XV 10008		44.53	25.89
Trampa de Recepción [1]		44.47	26.94

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.34	18.53	21,246
ERP Maquinarias (19/10)		18.53	9.02	
ERP Maquinarias (19/5)		18.53	3.67	
ERP El Agustino (50/10)		44.65	8.98	5,390
ERP Carretera Central (50/10)		45.28	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		44.44	9.52	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.52	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.59	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.48	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.02	4.32	
ERP Surco (50/5)		45.68	4.34	
ERP Surco (50/10)		45.40	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		44.57	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		45.84	8.24	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.22	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	4.46	
ERP La Victoria (50/19)		45.26	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.52	27.38	59,866
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,831			
(MMPC std)*	65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.07	64.71		
ERM Edegel		44.54	28.13	15,744
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	420			
(MMPC std)*	15			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	89.42	0.44		
ERM Edegel 2		44.56	24.43	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	128			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN