



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/02/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.65	47.24	302,306.80
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,269			
(MMPC std)*	292			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.21	22.17
Cámara de Válvulas XV 10003		45.94	23.52
Cámara de Válvulas XV 10008		44.58	25.34
Trampa de Recepción [1]		44.55	26.47

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.44	18.50	20,045
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		44.77	9.03	4,921
ERP Carretera Central (50/10)		45.38	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		44.56	9.51	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.51	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.11	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.56	4.03	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.31	
ERP Surco (50/5)		45.98	4.31	
ERP Surco (50/10)		45.69	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		44.70	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		46.23	8.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.31	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.46	
ERP La Victoria (50/19)		45.54	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.63	27.33	58,740
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,905			
(MMPC std)*	67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	62.12		
ERM Edegel		44.58	29.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.41		
ERM Edegel 2		44.60	24.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	87			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN