

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 26/02/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.26	47.09	282,994.87
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,959		
(MMPC std)*		316		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.06	18.82
Cámara de Válvulas XV 10003	45.81	22.46
Cámara de Válvulas XV 10008	44.43	25.78
Trampa de Recepción [1]	44.33	26.96

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.21	18.49	22,296
ERP Maquinarias (19/10)	18.49	9.20	
ERP Maquinarias (19/5)	18.49	3.66	
ERP El Agustino (50/10)	44.62	8.97	5,332
ERP Carretera Central (50/10)	45.37	8.64	
ERP Gambetta (50/10)	44.32	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.50	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.97	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.36	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.20	4.31	
ERP Surco (50/5)	45.86	4.34	
ERP Surco (50/10)	45.57	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)	44.55	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)	46.19	8.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.16	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	45.41	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.37	27.36	60,013
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,718		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	65.54		
ERM Edegel		44.46	29.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		459		
(MMPC std)*		16		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.47		
ERM Edegel 2		44.47	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		170		
(MMPC std)*		6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreD. Velasquez

F-OPE-007_V3Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

26-02-2016 CALIDDA
Centro de Control