

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 31/07/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.11	49.06	226,869.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,986		
(MMPC std)*		247		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.03	10.26
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.09	12.53
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.07	17.99
	Trampa de Recepción		43.24	22.24
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.95	18.31	22,134
ERP Maquinarias (19/10)		18.31	9.39	
ERP Maquinarias (19/5)		18.31	4.10	
ERP El Agustino (50/10)		42.96	9.20	8,744
ERP Carretera Central (50/10)		43.09	8.91	
ERP Gambetta (50/10)		43.20	9.01	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.01	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.86	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.20	4.48	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.39	4.03	
ERP Surco (50/5)		44.81	4.06	
ERP Surco (50/10)		44.35	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		43.08	8.65	
ERP Pachacútec (50/10)		46.52	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.14	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.20	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		43.91	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.67	27.42	41,131
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,825		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	27.44		
ERM Edegel		42.86	30.26	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	0.91		
ERM Edegel 2		43.02	24.09	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	-2.64		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Pastor		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1