

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>20/07/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		68.19	48.68	279,482.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,962		
(MMPC std)*		281		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.62	23.64
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.36	17.37
	Cámara de Válvulas XV 10008		39.16	18.06
	Trampa de Recepción		38.67	22.36
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		38.63	18.19	28,826
ERP Maquinarias (19/10)		18.19	9.29	
ERP Maquinarias (19/5)		18.19	3.84	
ERP El Agustino (50/10)		39.20	9.16	8,676
ERP Carretera Central (50/10)		39.65	8.65	
ERP Gambetta (50/10)		38.62	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.40	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		38.89	4.34	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.29	4.09	
ERP Surco (50/5)		42.05	4.06	
ERP Surco (50/10)		41.45	9.10	
ERP R. Prialé (50/10)		39.49	8.64	
ERP Pachacútec (50/10)		44.84	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		39.44	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.16	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		40.78	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		36.73	27.23	88,371
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,506		
(MMPC std)*		53		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	153.31		
<b>ERM Edegel</b>		39.10	30.25	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		460		
(MMPC std)*		16		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.97		
<b>ERM Edegel 2</b>		39.25	24.05	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		148		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M. Salcedo - W. Torres		Nombre: M. Salcedo - W. Torres	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1