

Fecha: **13/07/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.35	48.84	239,052.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,567			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.78	16.81
Cámara de Válvulas XV 10003	45.75	14.49
Cámara de Válvulas XV 10008	42.76	17.33
Trampa de Recepción	43.17	22.65

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.84	18.52	19,529
ERP Maquinarias (19/10)	18.52	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)	18.52	4.07	
ERP El Agustino (50/10)	42.60	9.04	7,065
ERP Carretera Central (50/10)	42.61	8.97	
ERP Gambetta (50/10)	43.11	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.37	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.71	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.05	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.98	4.13	
ERP Surco (50/5)	44.44	4.07	
ERP Surco (50/10)	43.97	9.08	
ERP R. Prialé (50/10)	42.68	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)	46.22	9.28	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.10	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	43.52	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.99	28.13	25
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		834			
(MMPC std)*		29			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	0.00			
ERM Edegel			42.59	30.37	0
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.55			
ERM Edegel 2			42.66	23.83	16659.41
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		411			
(MMPC std)*		15			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	136.57	1.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálida

Firma:

Nombre: Enrique Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN