


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 11/07/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.08	48.91	268,455.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,011		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.89	16.78
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.48	14.55
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.71	17.09
Trampa de Recepción		41.79	22.32	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.60	18.46	22,493
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.94	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	4.06	
ERP El Agustino (50/10)		41.72	8.98	6,952
ERP Carretera Central (50/10)		41.84	8.84	
ERP Gambetta (50/10)		41.75	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.77	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.81	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.94	4.10	
ERP Surco (50/5)		43.88	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.37	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		41.81	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)		45.98	9.33	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.16	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		42.85	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.16	27.31	44,459
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,281		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	31.56	0.00		
ERM Edegel		41.64	30.37	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.58		
ERM Edegel 2		41.72	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		377		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1