

Fecha: **04/07/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.67	49.08	267,463.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,563			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.02	19.30
Cámara de Válvulas XV 10003	45.63	17.27
Cámara de Válvulas XV 10008	41.87	18.48
Trampa de Recepción	41.96	22.59

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	41.80	18.95	19,635
ERP Maquinarias (19/10)	18.95	8.93	
ERP Maquinarias (19/5)	18.95	4.14	
ERP El Agustino (50/10)	41.86	8.97	6,987
ERP Carretera Central (50/10)	42.03	8.98	
ERP Gambetta (50/10)	41.91	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.44	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.93	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	41.96	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.93	4.09	
ERP Surco (50/5)	44.02	4.04	
ERP Surco (50/10)	43.51	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)	41.95	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)	46.08	9.24	
ERP Parques del Agustino (50/5)	41.31	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	42.98	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.33	27.31	44,173
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,059			
(MMPC std)*		37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	178.22			
ERM Edegel			41.79	30.36	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.55			
ERM Edegel 2			41.86	24.43	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		291			
(MMPC std)*		10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: C. Huamán

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN