

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 29/07/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.96	48.89	264,900.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,440		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.82	10.53
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.35	11.94
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.35	15.44
	Trampa de Recepción		41.09	20.26
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.27	18.52	11,293
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		41.49	9.07	6,116
ERP Carretera Central (50/10)		41.57	8.98	
ERP Gambetta (50/10)		41.03	9.19	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.19	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.77	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.27	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.28	4.16	
ERP Surco (50/5)		43.71	4.06	
ERP Surco (50/10)		43.18	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)		41.60	8.81	
ERP Pachacútec (50/10)		45.75	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.86	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		42.65	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.53	27.25	73,784
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,627		
(MMPC std)*		57		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	96.92	1.00		
ERM Edegel		41.32	30.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
ERM Edegel 2		41.39	24.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.52	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Hidalgo - M. Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN