

Fecha: **12/07/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.38	49.07	256,839.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,573			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.01	16.48
Cámara de Válvulas XV 10003	45.55	14.73
Cámara de Válvulas XV 10008	41.67	17.02
Trampa de Recepción	41.75	22.25

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	41.55	18.35	22,645
ERP Maquinarias (19/10)	18.35	8.90	
ERP Maquinarias (19/5)	18.35	3.98	
ERP El Agustino (50/10)	41.65	9.04	6,943
ERP Carretera Central (50/10)	41.79	8.83	
ERP Gambetta (50/10)	41.68	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.43	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.93	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	41.74	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.90	4.06	
ERP Surco (50/5)	43.88	3.98	
ERP Surco (50/10)	43.36	8.96	
ERP R. Prialé (50/10)	41.76	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)	46.05	9.25	
ERP Parques del Agustino (50/5)	41.11	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	42.83	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.10	27.31	44,454
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,061			
(MMPC std)*		37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	31.00	0.00			
ERM Edegel			41.59	30.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.41	0.55			
ERM Edegel 2			41.66	24.46	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		279			
(MMPC std)*		10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.56	-0.36			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Fabio Rodriguez

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN