

Fecha: **20/07/2013**

Hora: 06:00

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.03	49.15	252,160.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,169			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.10	16.97
Cámara de Válvulas XV 10003	45.87	14.45
Cámara de Válvulas XV 10008	42.84	17.05
Trampa de Recepción	43.25	22.32

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.93	18.41	19,226
ERP Maquinarias (19/10)	18.41	8.71	
ERP Maquinarias (19/5)	18.41	3.82	
ERP El Agustino (50/10)	42.72	8.98	6,802
ERP Carretera Central (50/10)	42.70	8.92	
ERP Gambetta (50/10)	43.21	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.26	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.00	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.12	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.71	4.04	
ERP Surco (50/5)	44.54	4.04	
ERP Surco (50/10)	44.08	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)	42.78	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)	46.33	9.23	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.19	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	43.63	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.09	29.11	26
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			42.68	30.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.58			
ERM Edegel 2			42.74	23.80	24798.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		504			
(MMPC std)*		18			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	282.42	0.00			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálida

Firma:

Nombre: W. Torres

### Revisión - Cálida

Firma:

Nombre:

F-OPE-007\_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN