

Fecha: **21/07/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.36	49.17	231,663.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,887			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.11	17.82
Cámara de Válvulas XV 10003	46.25	15.10
Cámara de Válvulas XV 10008	44.02	17.41
Trampa de Recepción	44.46	22.66

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.14	18.52	16,623
ERP Maquinarias (19/10)	18.52	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)	18.52	3.82	
ERP El Agustino (50/10)	43.87	9.01	6,426
ERP Carretera Central (50/10)	43.70	9.06	
ERP Gambetta (50/10)	44.41	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.33	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.04	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.31	4.21	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.05	4.17	
ERP Surco (50/5)	45.30	4.04	
ERP Surco (50/10)	44.89	9.18	
ERP R. Prialé (50/10)	43.90	8.80	
ERP Pachacútec (50/10)	46.60	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.36	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	44.52	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.28	29.28	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	1.00			
ERM Edegel			43.85	30.38	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.58			
ERM Edegel 2			43.92	24.49	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		524			
(MMPC std)*		19			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	1.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálida

Firma:

Nombre: E. Beretta - E. Hidalgo

Revisión - Cálida

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN