


<div><div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>30/07/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		100.29	48.93	236,197.14
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,342		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.89	12.10
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.07	12.07
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.19	15.80
Trampa de Recepción		43.12	20.51	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		43.18	18.43	12,902
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.09	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		43.18	9.00	6,669
ERP Carretera Central (50/10)		43.22	9.06	
ERP Gambetta (50/10)		43.07	9.18	
ERP Gambetta (10/5) <b>[1]</b>		9.18	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.79	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.23	4.09	
ERP Omicrón (10/5) <b>[2]</b>		9.09	4.16	
ERP Surco (50/5)		45.01	4.05	
ERP Surco (50/10)		44.56	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		43.29	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)		46.46	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.64	4.08	
ERP Mochica (10/5) <b>[3]</b>		9.00	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		44.15	18.07	
<b>[1]</b> Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. <b>[2]</b> Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. <b>[3]</b> Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		41.93	27.21	66,214
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,411		
(MMPC std)*		50		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	73.43	1.00		
<b>ERM Edegel</b>		43.10	30.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
<b>ERM Edegel 2</b>		43.17	24.70	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		123		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	1.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Hidalgo - M. Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN