

Fecha: **27/07/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.35	48.59	273,429.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,160			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.44	12.87
Cámara de Válvulas XV 10003	44.68	13.11
Cámara de Válvulas XV 10008	40.59	15.13
Trampa de Recepción	40.54	20.69

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	40.50	18.50	16,210
ERP Maquinarias (19/10)	18.50	8.82	
ERP Maquinarias (19/5)	18.50	3.83	
ERP El Agustino (50/10)	40.63	9.01	6,944
ERP Carretera Central (50/10)	40.73	8.93	
ERP Gambetta (50/10)	40.49	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.33	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.36	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	40.59	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.82	4.11	
ERP Surco (50/5)	42.86	4.03	
ERP Surco (50/10)	42.33	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)	40.71	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)	45.18	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)	40.02	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	3.93	
ERP La Victoria (50/19)	41.76	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			39.46	27.22	58,558
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,860			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	61.21	0.00			
ERM Edegel			40.53	30.36	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.55			
ERM Edegel 2			40.61	24.32	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.49	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: W. Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN