

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>06/07/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		91.06	48.99	261,442.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,562		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.92	19.12
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.68	16.71
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.33	18.19
Trampa de Recepción		42.46	22.77	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.29	18.84	20,025
ERP Maquinarias (19/10)		18.84	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.84	4.09	
ERP El Agustino (50/10)		42.28	8.97	6,583
ERP Carretera Central (50/10)		42.37	9.02	
ERP Gambetta (50/10)		42.41	9.38	
ERP Gambetta (10/5) <b>[1]</b>		9.38	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.85	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.46	4.11	
ERP Omicrón (10/5) <b>[2]</b>		8.95	4.06	
ERP Surco (50/5)		44.20	4.04	
ERP Surco (50/10)		43.71	9.01	
ERP R. Prialé (50/10)		42.36	8.78	
ERP Pachacútec (50/10)		46.05	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.74	4.08	
ERP Mochica (10/5) <b>[3]</b>		8.97	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.22	18.05	
<b>[1]</b> Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. <b>[2]</b> Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. <b>[3]</b> Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		41.88	27.34	40,950
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,050		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.21	166.97		
<b>ERM Edegel</b>		42.23	30.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.53		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.30	24.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		216		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	-0.32		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN