

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 08/07/2013		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		92.13	48.99	225,590.50	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,978			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		48.96	18.37	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.21	18.30	
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.57	18.84	
	Trampa de Recepción		43.75	22.54	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		43.60	18.86	16,943	
ERP Maquinarias (19/10)		18.86	8.96		
ERP Maquinarias (19/5)		18.86	4.12		
ERP El Agustino (50/10)		43.47	8.97	7,028	
ERP Carretera Central (50/10)		43.49	9.08		
ERP Gambetta (50/10)		43.71	9.44		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.02		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.86	3.04		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.73	4.11		
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.11		
ERP Surco (50/5)		45.15	4.03		
ERP Surco (50/10)		44.71	9.02		
ERP R. Prialé (50/10)		43.55	8.76		
ERP Pachacútec (50/10)		46.58	9.23		
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.99	4.07		
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.95		
ERP La Victoria (50/19)		44.31	18.06		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		43.18	27.27	41,196	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		983			
(MMPC std)*		35			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	-1.21	164.29			
ERM Edegel		43.45	30.41	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.58			
ERM Edegel 2		43.52	24.65	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.76	-0.24			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: F.Rodriguez - E.Hidalgo		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN