

Fecha: **28/07/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.48	48.89	270,636.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,921			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.80	10.66
Cámara de Válvulas XV 10003	44.61	11.90
Cámara de Válvulas XV 10008	39.48	14.74
Trampa de Recepción	39.09	20.28

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	39.29	18.48	15,299
ERP Maquinarias (19/10)	18.48	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.48	3.82	
ERP El Agustino (50/10)	39.67	9.01	6,660
ERP Carretera Central (50/10)	39.90	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	39.04	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.31	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.74	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	39.32	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.15	
ERP Surco (50/5)	42.35	4.05	
ERP Surco (50/10)	41.75	9.28	
ERP R. Prialé (50/10)	39.82	8.79	
ERP Pachacútec (50/10)	45.15	9.20	
ERP Parques del Agustino (50/5)	39.00	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	3.93	
ERP La Victoria (50/19)	41.10	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			37.14	27.22	84,128
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,953			
(MMPC std)*		69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	135.44	-1.59			
ERM Edegel			39.50	30.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.55			
ERM Edegel 2			39.57	24.39	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.45	-0.32			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálida

Firma:

Nombre: Fabio Rodriguez

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN