

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>24/07/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		90.99	49.15	311,436.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,155		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.07	10.99
	Cámara de Válvulas XV 10003		44.75	12.07
	Cámara de Válvulas XV 10008		39.10	15.24
Trampa de Recepción		38.65	20.87	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		38.84	18.43	17,147
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	8.83	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		39.32	9.00	7,048
ERP Carretera Central (50/10)		39.67	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		38.60	9.26	
ERP Gambetta (10/5) <b>[1]</b>		9.26	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		38.88	4.09	
ERP Omicrón (10/5) <b>[2]</b>		8.83	4.09	
ERP Surco (50/5)		42.29	4.03	
ERP Surco (50/10)		41.65	9.04	
ERP R. Prialé (50/10)		39.47	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)		45.29	9.21	
ERP Parques del Agustino (50/5)		38.65	4.07	
ERP Mochica (10/5) <b>[3]</b>		9.00	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		40.95	18.08	
<b>[1]</b> Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. <b>[2]</b> Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. <b>[3]</b> Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		36.71	27.18	83,805
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,010		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	137.61	1.00		
<b>ERM Edegel</b>		39.15	30.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
<b>ERM Edegel 2</b>		39.22	24.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.41	1.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:  Nombre: E. Hidalgo - F. Rodriguez		Firma:  Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN