

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 19/07/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.74	49.19	258,076.77
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,230		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.12	14.82
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.68	13.59
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.62	16.30
Trampa de Recepción		43.02	21.56	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.70	18.39	18,780
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.78	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		42.48	8.93	7,126
ERP Carretera Central (50/10)		42.39	8.89	
ERP Gambetta (50/10)		42.98	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.03	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.88	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.78	4.09	
ERP Surco (50/5)		44.26	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.78	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		42.51	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)		46.16	9.21	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.95	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.93	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.31	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.85	28.05	25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,832		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	0.00		
ERM Edegel		42.46	30.38	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.55		
ERM Edegel 2		42.54	24.34	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: W. Torres		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN