

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 14/07/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.52	49.02	264,126.44
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,835		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento	48.97	16.51	
	Cámara de Válvulas XV 10003	45.63	15.12	
	Cámara de Válvulas XV 10008	41.94	17.38	
Trampa de Recepción	42.06	22.46		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.88	18.50	18,996
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	4.08	
ERP El Agustino (50/10)		41.91	9.03	6,882
ERP Carretera Central (50/10)		42.01	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		42.02	9.60	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.60	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.88	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.06	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.00	4.16	
ERP Surco (50/5)		44.04	4.04	
ERP Surco (50/10)		43.53	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		42.03	8.78	
ERP Pachacútec (50/10)		46.12	9.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.38	4.11	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.01	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.46	27.41	42,044
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		405		
(MMPC std)*		14		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	27.58	0.00		
ERM Edegel		41.85	30.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
ERM Edegel 2		41.93	24.43	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		357		
(MMPC std)*		13		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: Enrique Beretta		Firma: Nombre:	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN