



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 31/07/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.04	48.03	150,082.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,335			
(MMPC std)*	259			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.01	15.37
Cámara de Válvulas XV 10003		46.80	17.48
Cámara de Válvulas XV 10008		45.69	21.32
Trampa de Recepción [1]		45.68	22.87

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.64	18.65	15,257
ERP Maquinarias (19/10)		18.65	8.88	
ERP Maquinarias (19/5)		18.65	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.76	8.96	4,932
ERP Carretera Central (50/10)		45.80	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		45.62	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.85	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.74	4.20	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.88	4.40	
ERP Surco (50/5)		46.94	4.14	
ERP Surco (50/10)		46.67	8.98	
ERP R. Prialé (50/10)		45.79	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		47.11	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.37	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.51	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.67	27.32	58,155
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,900			
(MMPC std)*	67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	71.16	0.00		
<b>ERM Edegel</b>		45.63	10.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.53		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.70	24.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN