



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **27/07/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.78	48.77	233,825.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,496			
(MMPC std)*	194			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.79	23.15
Cámara de Válvulas XV 10003		47.69	20.68
Cámara de Válvulas XV 10008		47.11	23.38
Trampa de Recepción [1]		47.35	24.34

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.18	18.43	14,840
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		47.10	9.11	3,023
ERP Carretera Central (50/10)		46.96	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		47.29	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.61	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.27	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.18	
ERP Surco (50/5)		47.95	4.02	
ERP Surco (50/10)		47.69	9.42	
ERP R. Prialé (50/10)		47.02	9.26	
ERP Pachacútec (50/10)		47.98	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.67	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.11	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.54	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.88	27.61	33,869
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	816			
(MMPC std)*	29			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 17.81			
ERM Edegel		46.98	29.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.20			
ERM Edegel 2		47.04	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.60 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN