

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/07/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.66	48.78	248,686.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,173			
(MMPC std)*	253			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.80	25.18
Cámara de Válvulas XV 10003		47.79	20.68
Cámara de Válvulas XV 10008		46.95	23.14
Trampa de Recepción [1]		46.99	24.37

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.89	18.45	18,492
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.92	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.97	9.07	4,543
ERP Carretera Central (50/10)		46.93	8.55	
ERP Gambetta (50/10)		46.91	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.59	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.99	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.92	4.13	
ERP Surco (50/5)		47.98	3.76	
ERP Surco (50/10)		47.70	9.11	
ERP R. Prialé (50/10)		46.92	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		48.07	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.57	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.54	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.18	27.39	56,122
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,526			
(MMPC std)*	54			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.18 51.23			
ERM Edegel		46.88	29.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.26			
ERM Edegel 2		46.93	23.78	16057.86
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	133			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	95.59 -0.09			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M.Martinez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN