

Cálidda

GAS NATURAL DEL PERU

GAS NATURAL DEL PERU

Fecha: 05/07/2015

Hora: 06:00

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.86	48.84	73,002.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,929		
(MMPC std)*		245		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.85	26.06
Cámara de Válvulas XV 10003	47.84	21.27
Cámara de Válvulas XV 10008	47.14	23.83
Trampa de Recepción [1]	47.13	25.08

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	47.08	18.50	15,582
ERP Maquinarias (19/10)	18.50	9.16	
ERP Maquinarias (19/5)	18.50	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	47.19	9.09	4,036
ERP Carretera Central (50/10)	47.12	8.56	
ERP Gambetta (50/10)	47.12	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.20	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.72	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	47.17	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.16	4.11	
ERP Surco (50/5)	48.06	4.00	
ERP Surco (50/10)	47.78	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)	47.11	9.26	
ERP Pachacútec (50/10)	48.12	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.78	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.09	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	47.64	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.18	27.55	59,638
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,636		
(MMPC std)*		58		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	58.09		
ERM Edegel		47.09	29.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.26		
ERM Edegel 2		47.14	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre M.Salcedo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

05-07-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control